№ 003141

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.04.2024г. по 08.04.2029г.

Код ОКПД 2 25.11

Код ТН ВЭД

№ RU.32528.04БСТ0.ОС03.00347

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО «Энерджи Групп». Адрес: 420088, РОССИЯ, г. Казань, проспект Победы, зд.173, офис 2-10. ОГРН: 1191690061617. Телефон/Факс: +7(937) 529-20-13

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ООО «Энерджи Групп». Адрес: 420088, РОССИЯ, г. Казань, проспект Победы, зд.173, офис 2-10. ОГРН: 1191690061617. Телефон/Факс: +7(937) 529-20-13

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. № РОСС RU.32528.04БСТ0 от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Конструкция из панелей ненесущих металлических трехслойных стеновых и кровельных, с утеплителем из минераловатных плит, выпускаемых по ТУ 25.11.10-001-19987242-2024. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции (см. приложение на бланке № 003138).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 001/К-14/08/24, № 001/К-14/08/24-1, № 001/К-14/08/24 – 2, № 001/К-14/08/24 - 3 от 14.08.2024г., ООО «Вега» (Адрес: 107258, г. Москва, Игральная улица, д.10, этаж 1 пом IV ком 7). Испытательная лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03 до 09.07.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТУ 25.11.10-001-19987242-2024, Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 № РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.01102 от 09.04.2024 года, выдан ОС ООО «Стандарт Качества» свидетельство № РОСС RU.32293.04ВЦА0

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия — С.П. Уткина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Ю.Г. Пономарева

№ 003138

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0

в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.32528.04БСТ0.ОС03.00347

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Ограждающие стеновые конструкции из окрашенных металлических листов толщиной от 0,5 мм до 2 мм, с заключенным между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью от 100 кг/м3 до 140 кг/м3, общей толщиной от 50 мм до 100 мм, предел огнестойкости EI45 Ограждающие стеновые конструкции из окрашенных металлических листов толщиной от 0,5 мм до 2 мм, с заключенным между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью от 100 кг/м3 до 140 кг/м3, общей толщиной от 100 мм до 150 мм, предел огнестойкости EI90
ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Ограждающие кровельные конструкции из окрашенных металлических листов толщиной от 0,5 мм до 2 мм, с заключенным между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью от 100 кг/м3 до 140 кг/м3, общей толщиной от 50 мм до 100 мм, предел огнестойкости RE45 Ограждающие кровельные конструкции из окрашенных металлических листов толщиной от 0,5 мм до 2 мм, с заключенным между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью от 100 кг/м3 до 140 кг/м3, общей толщиной от 100 мм до 150 мм, предел огнестойкости RE60

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия — С.П. Уткина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Ю.Г. Пономарева